Značení kabelů podle TP PRAKAB 01/03

□ – □ □ □ □ □ □

Jmenovité napětí	
300/500 V	05
450/750 V	
0,6/1 kV	1

Materiál vodiče	
Měď	C
Hliník	A

Materiál izolace	
Měkčené PVC	Y

Charakteristika značení	
Kabel	K

Materiál pláště	
Měkčené PVC	Y
Vysokohustotní PE	2Y

Materiál armatury nebo tvar kabelu	
FeZn dráty	D
FeZn páska	P
Cu dráty	F
Cu páska	C
Plochý instalační vodič	LO
Závěsný kabel	Z

Materiál ochranného obalu	
Měkčené PVC	Y
Vysokohustotní PE	2Y

Příklad: 1–CYKY–J 3 x 240/120 SM/RM