

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1100412

Výrobek: PRAFlaCom F

Typ: SHKFH-R

Jmenovité hodnoty: (1-10) x 2 x (0,5-0,8) mm
CPD zařídění B2_{CA} s1 d0 a1

Objednavatel: PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s.
Ke Kablu 278, 102 09 Praha 15, Česká republika

Výrobce: PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s.
Ke Kablu 278, 102 09 Praha 15, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 000707-01/01 ze dne: 31.05.2010

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 60332-1-1:05, ČSN EN 60332-1-2:05, ČSN EN 50266-1:01, ČSN EN 50266-2-2:01,
ČSN EN 50267-1:99, ČSN EN 50267-2-3:99, ČSN EN 61034-1:06, ČSN EN 61034-2:06,
ČSN IEC 189-1+A1+A2+A3:95, ČSN IEC 189-2:92,
ČSN EN 60811-1-1:97+změna Z1:02, ČSN IEC 811-1-2:95+změny Z1:97+Z2:01,
ČSN IEC 811-1-4:95+změny Z1:97+A2:02, ČSN EN 60811-3-1:95+změny Z1:97+A1:97+A2:02,
prEN 50399:07, DIN VDE 0815:85+A1:88,
zkoušeno dle: TP PRAKAB 05/01- 5.vydání
vlastnosti kabelu odpovídají: SGR č. 9/2009 (B2_{CA} s1 d0 a1); MVSR č. 94-2004 Z.z. (B2_{CA} s1a/s1 d0 a1)

Certifikát byl vydán na základě smlouvy č. 000707 mezi objednatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.5.2013

9.6.2010

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Manažer pro certifikaci a inspekce



000707-01