

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFIKÁT

č.: 1090378

Výrobek: PraFlaGuard F, PraFlaGuard TF

Typ: SSKFH-V, SSTFH-V

Jmenovité hodnoty: (1-100) x 2 x 0,5 – 0,8 – 1,0 mm  
CPD zatřídění B2<sub>CAS1,d0</sub> pro kabel: PraFlaGuard F (1-5)x2x0,8 mm a 3x2x0,5 mm,  
PraFlaGuard TF 1x2x1,0 mm  
Kategorizace dle DIN VDE 4102-12, STN 92 0205, ZP 27/2008, viz příloha č.1

Objednavatel: PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s.  
Ke Kablu 278, 102 09 Praha 15, Česká republika

Výrobce: PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, a.s.  
Ke Kablu 278, 102 09 Praha 15, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 901577-01/01 ze dne: 23.04.2009,  
903847-01/01 ze dne: 26.11.2009

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:  
ČSN IEC 189-2:92, DIN VDE 4102-12:98, ČSN EN 50266-2-2:01, ČSN EN 50267-2-2:99, ČSN IEC 60331-23:01,  
ČSN EN 60811-1-1:97+změna Z1:02, ČSN IEC 811-1-2:95+změny 1:97+Z2:01,  
ČSN IEC 811-1-4:95+změny 1:97+A2:02, ČSN EN 60811-2-1:99+změna A1:02,  
ČSN EN 60811-3-1:95+změny 1:97+A1:97+A2:02,  
ČSN EN 50266-1:01, ČSN EN 50267-1:99, ČSN EN 61034-1:06, ČSN EN 61034-2:06,  
ČSN IEC 60331-11:01, ČSN IEC 189-1+A1+A2+A3:95, ČSN EN 60332-1-1:05, ČSN EN 60332-1-2:05,  
Zkoušeno dle TP.PRAKAB 05/01 - 4. vydání, ZP 27/2008, Pr EN 50399:07, STN 92 0205:06+změna Z1:08


Certifikát byl vydán na základě smlouvy č. 901577 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.3.2012

Vydán: 27.4.2009  
Rozšířen: 2.12.2009

V Praze dne

  
Mgr. Miroslav Sedláček  
Manažer pro certifikaci a inspekce



901577-01